

Таблица 5 - Программа снижения потерь электроэнергии

ОАО "Варьганэнергонефть"
наименование ТСО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения		Ответственная служба	Объем мероприятий	Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс. кВт.ч/%					
		начало	окончание			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Организационные мероприятия										
1.1.	Оптимизация режима сети по активной мощности	1.01.2013	31.12.2018	ПТО, ЦДС				200,00			
1.2.	Оптимизация режима сети по реактивной мощности	1.01.2013	31.12.2018	ПТО, ЦДС				200,00			
1.3.	Стимулирование потребителей электроэнергии к выравниванию графиков нагрузки	1.01.2013	31.12.2018	ПТО, ЦДС				100,00			
2	Технические мероприятия										
2.1.	Установка и ввод в работу БСК 20 кВ и ниже	1.01.2013	31.12.2018	ПТО, ЦДС				150,00			
2.2.	Перераспределение потребителей между отходящими фидерами ПС 110/35/6 "Верхнеколекганская"	1.01.2013	31.12.2018	ПТО, ЦДС				200,00			
2.3.	Сезонная регулировка напряжений	1.01.2013	31.12.2018	ПТО, ЦДС				210,00			
3	Совершенствование систем расчетного и технического учета										
3.1.	Проведено технических проверок комплексов учёта электрической энергии	1.01.2013	31.12.2018	ПТО, ЦДС, ЦРЗА				20,00			
3.2.	Заменено индукционных эл.счетчиков на электронные	1.01.2013	31.12.2018	ПТО, ЦДС, ЦРЗА				50,00			
4	Всего							1130,00			
4.1	СПРАВОЧНО: Всего в процентах от фактических потерь электроэнергии							2,01			
4.2	СПРАВОЧНО: Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть							0,09			



В.О. Куусмауль
Ф.И.О.

Генеральный директор
Должность