

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства

Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.

№ пп	Наименование объекта электросетевого хозяйства	Уровень напряжения	Ед. Изм	2016г	2017г	Динамика, %
1	ВЛЭП	35 кВ	км	416,81	422,058	+1,26%
2	ВЛЭП	1-20 кВ	км	1496,95	1498,351	+0,09%
3	ВЛЭП	0,4 кВ	км	0	0	0,00%
4	клЭП	35 кВ	км	0	0	0,00%
5	клЭП	1-20 кВ	км	298,25	298,25	0,00%
6	клЭП	0,4 кВ	км	0	0	0,00%
7	физический износ ЛЭП		%	76,26	74	-2,96%
8	ПС	35/10(6) кВ	шт.	73	70	-4,11%
9	ТП	6/0,4 кВ	шт.	550	550	0,00%
10	ТП	10/0,4 кВ	шт.	0	0	0,00%
12	физический износ оборудования		%	68,67	69,2	+0,77%